

Informationen zur Energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV

ausgestellt für das Abrechnungsjahr 2025

Energiemix 2025:	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	79%
hiervon aus fossilen Brennstoffen	
hiervon aus Erdgas	100%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	
aus Erdgaskesseln	21%
aus elektrischen Erzeugern	1%
insgesamt aus erneuerbaren Energien	0%

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1:2023	0 kg _{CO2eq} /MWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1:2023	0,52
Wärmenetzverluste	591 MWh/a
	32 %

Name des Wärmenetzbetreibers	Energieversorgung Oberhausen AG
Name des Wärmenetzes	Nahwärmenetz Barmingholten
Ausgestellt von	Sebastian Mombeck - Energieversorgung Oberhausen AG

Oberhausen, 23.04.2026

Ort, Datum

ppa.



Unterschrift