Energieversorgung Oberhausen AG

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7
für das Nahwärmenetz Elpenbachstraße in Oberhausen
der Energieversorgung Oberhausen AG

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Energieversorgung Oberhausen AG dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§ 22 Absatz 2 GEG)	**0,42**
	nach GEG zu verwenden
Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)	**0,42**
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)	**0 g/kWh**

Datenbasis:	---
umfasst Planungsdaten:	ja
gültig bis:	30.01.2026
erstmals ausgestellt am:	30.01.2023
von:	Sebastian Mombeck Energieversorgung Oberhausen AG

Oberhausen, 30.01.2023
Ort, Datum

i.A.
Unterschrift