

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Nahwärmenetz Elpenbachstraße in Oberhausen der Energieversorgung Oberhausen AG

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Energieversorgung Oberhausen AG
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,47

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,47

Emissionsfaktor FW 309-1:2023

(Anlage 9 GEG)

0 g/kWh

Datenbasis:

01.01.2025 - 31.12.2025

umfasst Planungsdaten:

nein

gültig bis:

23.04.2029

erstmals ausgestellt am:

30.01.2023

von:

Sebastian Mombeck

Energieversorgung Oberhausen AG

Oberhausen, 23.04.2026

Ort, Datum

ppa.



Unterschrift